

ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA 20.10.2021

I. ADRES I NAZWA ZAMAWIAJĄCEGO:

Miejska Biblioteka Publiczna w Chrzanowie
ul. Broniewskiego 10C
32-500 Chrzanów
tel. 32 763 27 52,
e-mail: sekretariat@mbp.chrzanow.pl
NIP: 628-000-10-72

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: „Modernizacja systemu sygnalizacji pożaru w Bibliotece”

III. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zamówienie dotyczy zadania inwestycyjnego polegającego na modernizacji systemu sygnalizacji pożaru w budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chrzanowie ul. Broniewskiego 10C, 32-500 Chrzanów.

Stan istniejący:

W chwili obecnej zainstalowany jest system firmy D+H z centralą DF6000.

System posiada 2 pętle dozoru na których pracują:

- 172 czujniki optyczne,
- 2 czujniki termiczne,
- 8 ROP-ów,
- 7 modułów wejścia/wyjścia,
- 8 sygnalizatorów akustycznych na dwóch liniach sygnałowych.

W systemie oddymiania pracują siłowniki Mercor, z których 4 podlegają wymianie.

Elementy składowe istniejącego SSP należy zdemontować i zutylizować (dostarczyć oświadczenie / kartę odpadu).

Stan docelowy:

Nowy system należy wykonać w oparciu o przedstawioną specyfikację z centralą Polon 6000. Wymagana gwarancja 60 miesięcy.

Należy dostarczyć i zamontować 4 nowe siłowniki do klap oddymiających.

Linie istniejących sygnalizatorów należy zastosować w nowym systemie.

Montaż przeprowadzić zgodnie z obowiązującymi normami i sztuką budowlaną.

System należy uruchomić razem ze sprawdzeniem działania istniejącego systemu oddymiania oraz komunikacji ze stacją monitorowaną alarmów. Ponadto należy sprawdzić współdziałanie SSP z istniejącymi 4 centralami wentylacyjnymi firmy Swegon, które mają się wyłączyć, a kłapy odcinające kanałowe mają się zamknąć po otrzymaniu sygnału pożaru.

Po zakończeniu prac należy:

- wykonać dokumentację zamienną powykonawczą w formie papierowej w 2 egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej w formacie PDF na nośniku elektronicznym oraz w formacie edytowalnym wskazanym przez Zamawiającego (płyta CD/DVD lub PenDrive)
- przeszkolić wskazanych przez Zamawiającego pracowników w zakresie prawidłowego użytkowania, w szczególności w zakresie obsługi centralki ppoż.

Wykonawca w trakcie wykonywania robót, będących przedmiotem zamówienia musi dostosować harmonogram robót oraz sposób ich realizacji do warunków istniejących w obiekcie. Wykonawca winien stosować obowiązujące dla takich obiektów przepisy BHP i ppoż. oraz zachować szczególne środki ostrożności przy realizacji zamówienia jak również minimalizować negatywne skutki wykonywania robót budowlanych i instalacyjnych, dla osób przebywających w budynku.

Wykonawca w okresie realizacji przedmiotu zamówienia musi posiadać aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 150 000,00 PLN (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych i 00/100). Wykonawca utrzyma ważność ubezpieczenia przez cały okres realizacji Umowy. Polisę lub dokument potwierdzający posiadanie ubezpieczenia należy dołączyć do oferty.

Wykonawca w celu zapewnienia prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia, w jego pełnym zakresie rzeczowym winien posiadać doświadczenie w wykonywaniu robót budowlanych w zakresie instalacji systemów sygnalizacji pożarów, będącej przedmiotem niniejszego zamówienia oraz dysponować odpowiednią liczbą osób, posiadających stosowne uprawnienia, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe.

Wykonawca skieruje do realizacji zamówienia co najmniej:

- 1 osobę, zatrudnioną na podstawie umowy o pracę do pełnienia funkcji Kierownika robót, który będzie kierował realizacją przedmiotu zamówienia,
- 1 osobę, zatrudnioną na podstawie umowy o pracę, posiadającą aktualne uprawnienia energetyczne E G1, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 220) oraz Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 492).

Wymagania formalne:

Wymagane jest posiadanie przez firmę świadectwa uprawniającego do instalowania, programowania i konserwacji rozproszonego systemu sygnalizacji pożarowej POLON 6000.

Istnieje możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej w obiekcie przed złożeniem oferty oraz zapoznanie się z istniejącą dokumentacją. W tym celu należy umówić się na konkretny termin z osobą do kontaktu podaną w niniejszym zapytaniu.

Specyfikacja modernizacji systemu sygnalizacji pożaru w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Chrzanowie

Lp.	Specyfikacja	Typ	Liczba
1.	Moduł operatora (główny panel sterujący)	PSO-60	1
2.	Moduł zasilacza 300W (10A dla 30V)	MZ-60-300	1
3.	Moduł drukarki	MD-60	1
4.	Obudowa (drzwi pełne)	OM-61	1
5.	Obudowa (drzwi z otworem na panel operatora i drukarkę)	OM-62	1
6.	Pojemnik akumulatorów rezerwowych do 90Ah (w komplecie wiązka do akumulatorów)	OA-62	1
7.	Szyna montażowa modułów funkcyjnych	SM-60	1
8.	Wsporniki górne do SM-60	WP-61 i WL-62	1 1
9.	Przewód połączeniowy do SM-60 35cm	LK-61-035	1
10.	Przewód rozgałęźnik do SM-60, MTI MZ-60 35/50cm	LK-62-035-050	1
11.	Moduł 2 linii dozorowych z przetwornicą 27V	MLD-61	1
12.	Moduł kontrolno-sterujący (2PK, 2LS, 2LK)	MKS-60	1
13.	Optyczna czujka dymu	DOR-4046	172
14.	Uniwersalna czujka ciepła	TUN-6046	2
15.	Gniazdo do czujek	G-40	174
16.	Ręczny ostrzegacz pożarowy adresowalny z izolatorem zwarć (wtynkowy)	ROP-4001M	8
17.	Ramka maskująca czerwona (do montażu natynkowego)	RM-60-R	8
18.	Element kontrolno-sterujący 2wej / 2wyj z izolatorem zwarć	EKS-6022	7
19.	Wskaźnik zadziałania	WZ-31	88
20.	Akumulator bezobsługowy 65Ah/12V; wymiary (wys. x szer. x gł.): 178 x 350 x 167mm; napięcie ładowania [25°C]: praca	ZS-65	2
21.	Siłownik wrzecionowy	MCR W 101-750	2
22.	Siłownik wrzecionowy	MCR W26G-50	2
23.	Akcesoria instalacyjne	kpl.	1
24.	Dokumentacja powykonawcza	kpl.	1
25.	Demontaż urządzeń istniejącego systemu	kpl.	1
26.	Montaż urządzeń systemu	kpl.	1
27.	Uruchomienie	kpl.	1

IV. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA I KALKULACJI OFERTY

1. Oferty należy składać na załączonym **Formularzu oferty**, stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
2. Oferta musi być opatrzona pieczętą firmową i podpisem oferenta oraz zawierać datę sporządzenia i termin obowiązywania (zgodnie z pkt. VII niniejszego zapytania).
3. W cenę oferty brutto Oferent zobowiązany jest wliczyć wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia (w szczególności koszty transportu, instalacji w miejscu wskazanym przez Zamawiającego). Oferta nie może zawierać innych (dodatkowych lub ukrytych) kosztów.

V. TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT

Termin składania ofert upływa w dniu: **5.11.2021 r. godz. 12.00**

- VI. Oferta musi zostać przesłana za pośrednictwem **poczty e-mail** na adres Zamawiającego: **sekretariat@mbp.chrzanow.pl** z napisem w tytule wiadomości: **Zapytanie ofertowe Modernizacja systemu sygnalizacji pożaru w Bibliotece. Nie dopuszcza się ofert dostarczonych w jakiegokolwiek innej formie. Oferty dostarczone w inny sposób, niż drogą e-mailową nie będą brane pod uwagę.**

UWAGA! Liczy się data i godzina przesłania oferty na adres e-mailowy Zamawiającego: **sekretariat@mbp.chrzanow.pl**

VII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Termin związania ofertą wynosi **30 (trzydzieści) dni i rozpoczyna się od dnia upływu terminu składania ofert**. W przypadku przedłużenia terminu składania ofert, termin związania ofertą, ulegnie automatycznie przesunięciu o ilość dni przedłużających termin składania ofert.

VIII. KRYTERIA I ZASADY OCENY ORAZ WYBÓR OFERT

1. Pod uwagę będą brane wyłącznie oferty kompletne, złożone na załączonym **Formularzu oferty**.
2. Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie informacji zawartych w ofercie.
3. Zamawiający będzie przy wyborze oferty kierował się **łącną ceną brutto** oferty. W przypadku, gdy oferty złożone będą opiewać na tę samą kwotę Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyznaczenia dodatkowych kryteriów wyboru lub negocjacji ceny.
4. Do realizacji zostanie wybrana oferta o najniższej łącznej cenie brutto.
5. Zamawiający zastrzega sobie również prawo do negocjacji warunków po wyborze oferty oraz rezygnacji z zamówienia bez podania przyczyny.
6. Z wyboru najkorzystniejszej oferty zostanie sporządzona notatka służbowa.

IX. REALIZACJA ZAMÓWIENIA I PŁATNOŚĆ

1. Zamawiający podpisze umowę z wybranym Oferentem na realizację przedmiotu Zamówienia do **7 dni** od daty wyboru oferty.
2. W przypadku niepodpisania umowy przez Oferenta, Zamawiający zastrzega sobie możliwość wybrania drugiej najkorzystniejszej oferty złożonej w postępowaniu lub rezygnację z zamówienia.
3. Realizacja zamówienia nastąpi w terminie do **23.12.2021r.** Wykonanie przedmiotu zamówienia zostanie dokonane na podstawie protokołu odbioru podpisanego przez obie strony oraz przekazania wszystkich niezbędnych dokumentów właściwych ze względu na przedmiot zamówienia.
4. Faktura za wykonanie przedmiotu zamówienia zostanie wystawiona na podstawie podpisanego przez obie strony protokołu odbioru i dostarczona do Zamawiającego **do 7 dni od daty wystawienia**, przy czym nie później niż do 28 grudnia 2021 r.
5. Termin płatności: **do 21 dni od daty dostarczenia** prawidłowo wystawionej faktury do Zamawiającego.
6. Forma płatności: przelewem na konto Wykonawcy podane na fakturze.

X. PODSTAWA PRAWNA

Postępowanie prowadzone jest o udzielenie zamówienia publicznego, do którego nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych (o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty 130 000 złotych netto), na podstawie Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych Dz.U. 2019 poz. 2019 z późniejszymi zmianami) oraz Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Chrzanowie, których wartość nie przekracza 130 000 złotych netto. (Zarządzenie nr 25/2020 Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chrzanowie z dnia 31 grudnia 2020 r.)

XI. OSOBA DO KONTAKTU

Grzegorz Piątkowski
tel.: 32 763 27 45 (od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 14:00)
e-mail: sekretariat@mbp.chrzanow.pl

FORMULARZ OFERTY

Nazwa oferenta

.....
.....
.....
.....
.....

NIP REGON Telefon

Przedmiot zamówienia „**Modernizacja systemu sygnalizacji pożaru w Bibliotece**”

Zakres prac zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia.

Całkowita wartość oferty **brutto**

Termin ważności oferty: **30 dni.**

Gwarancja – 60 miesięcy.

Termin wykonania do 23.12.2021r.

Forma i termin płatności: **przelewem na konto w terminie do 21 dni od daty dostarczenia**
do Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT.

Do Oferty załączono:

1. świadectwo uprawniającego do instalowania, programowania i konserwacji rozproszonego systemu sygnalizacji pożarowej POLON 6000.
2. aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 150 000,00 PLN.
3. Wykaz robót z ostatnich 5 lat w zakresie wykonania przez oferenta instalacji SSP. Przez wykonanie instalacji należy rozumieć budowę nowej instalacji lub rozbudowę/modernizację już istniejącej.

.....
data sporządzenia

.....
Podpis oferenta, firmowa pieczęć